

Studnia rewizyjna			
Nr	Element	Wymiar [mm]	[szt.]
1	Pokrywa	115	1
2	Płyty pokrywowe żelbetowe	210	1
3	Kręgi betonowe	500	2
4	Dno studzienki betonowej	1200	1
5	Podpora z rury stalowej Ø85 z dwiema obejmami	h- dostosować do posadowienia rurociągu	1
6	Stojak do armatury do płukania kanałów	-	1
7	Zasuwa nożowa DN80	-	2
8	Armatura do płukania kanałów DN80	-	2

Wymiary "h1" i "h2" - zgodnie z profilem podłużnym rurociągu tłocznego



BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
mailto: projekt_sekretariat@op.pl
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno

Przedmiot rysunku:

Schemat studzienki odwadniającej na rur. tłocznych

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	26.05.2015	
Sanitarna	Sprawdzający	mgr inż. Romuald Maciantowicz	206/94/Op	26.05.2015	
-	-	-	-	-	

Stadium dokumentacji:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT BUDOWLANY	-	PR-06