

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN” WE WROCŁAWIU UL.ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 8  
57-230 KAMIEŃC ZĄBKOWICKI  
ul. Kolejowa 23  
Tel 74 817 31 82 NIP 896 000 20 54

Kamieniec Ząbkowicki dnia

3.III. 2022r.

Opinia NR : 00033

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W budynku przy ul. **Daszyńskiego** Nr. **11** w **Paczków**

Dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

**Gmina Paczków**

Sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

**Pana Paweł Wierzbica w celu: podłączenia kotła CO gazowego**

- 1 Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie <sup>3</sup>
- 2 Ustalenia prawidłowości podłączenia <sup>3</sup>
- 3 Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń <sup>3</sup>


W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

**Do przewodu kominowego nr 1 o średnicy 50 x 50 cm można podłączyć kocioł CO gazowy pod warunkiem odłączenia z tego przewodu kominowego kotła CO etaż.**

**Odprowadzenie spalin zabezpieczyć rurą powietrzno- spalinową atestowaną.**

**Wentylacje wywiewną grawitacyjną podłączyć do pozostałej części przewodu kominowego.**

**Po podłączeniu kotła CO gazowego i wykonaniu w/w wentylacji ponownie do sprawdzenia przez RZK nr.8 w Kamieńcu Ząbkowickim.**



50 x 50

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

i innych obiektów budowlanych i terenów, ( Dz. U. Nr. 80 z dnia 11 maj 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych

użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. Nr. 74 poz. 836).

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:

Dla osoby zlecającej wykonanie opinii

1 egz. Dla Zakładu Kominiarskiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Potwierdzenie odbioru opinii

.....  
Data i podpis

#### UWAGA:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

OPINIODAWCA  
**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
REJONOWY MISTRZ KOMINIARSKI  
*Paweł Wierzbica*  
mistrz kominiarski