

KG - projektowany kocioł gazowy kondensacyjny
G 2,5 - projektowany gazomierz

UWAGI :
1. Ściany w kotłowni - E I 60
1. Stropy w kotłowni - R E I 60
2. Drzwi do kotłowni - E I 30
3. Podłoga z materiałów niepalnych
4. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy wykonać jako ppoż

- projektowana instalacja gazowa z rur stalowych spawanych
- stalowa rura ochronna
- przejście ppoż

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE POMIĘDZY RÓŻNYMI STREFAMI OGNIOWYMI WYKONAĆ JAKO PRZEJŚCIA PPOŻ

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA " EKOTERM "
48-300 Nysa, ul. ks. Kądziołki 2/1 , tel. 602 126 938
enterm@o2.pl

Nazwa obiektu	Budynek użyteczności publicznej		
Inwestor	Gmina Paczków , Rynek 1 , 48-370 Paczków		
Lokalizacja	48-370 Paczków , ul. Daszyńskiego 11 , dz. nr 713/17	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT TECHNICZNY	
Temat	Rzut przyziemia - instalacja gazu	BRANŻA: INSTALACYJNA	
Projektant	mgr inż. Piotr Peregudowski upr. nr 333/DOŚ/13	Data : Marzec 2022	
		SKALA RYS.	NUMER RYS.
Opracował	mgr inż. Wojciech Szymura	1:50	S - 1