



W1 Wywietrzak cylindr. Ø 250
podstawa B II + taca ociekowa
W2 Wentylacja mechaniczna szatni,
umywalni i w-c
W3 Wywietrzak cylindr. Ø 200
podstawa B II + taca ociekowa

LEGENDA:

	Iglica dachowa montowana do ściany, h=2m FeZn fi 15mm
	Zwód poziomy instalacji ogromowej Fe/Zn DN=8mm
	Złącze krzyżowe
	Złącze kontrolno pomiarowe zlokalizowane na dachu

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole		
Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	
Adres obiektu:	Stary Paczków, działki nr 152/1, 152/3	
Obiekt:	Budynek remizy OSP	
Nazwa rys.	Rzut parteru – Plan instalacji odgromowej	
Projektant: specjalność nr uprawnień	mgr inż. Krzysztof Rażniewski instalacje elektryczne, SLK/4700/PWOE/13	podpis 06.05.2022
Sprawdził: specjalność nr uprawnień	mgr inż. Szymon Paruch, instalacje elektryczne, SLK/4930/POOE/13	podpis 06.05.2022
Skala: 1:100	Numer rys. IE102	Egz.