NADPROŻE N1



I - I



2 8Ø 6 co 20 cm L=110

NADPROŻE N2



II - II





3 6Ø 6 co 20 cm L=110

ZESTAWIENIE STALI DLA NADPROŻA N1, N2

Nr	Ø	Szt.	Dług.	St3SX	BSt500S
				Ø 6	Ø 12
1	12	2	4,20		8,40
2	6	8	1,10	8,80	
3	6	6	1,10	6,60	
4	12	1	2,25		2,25
			Razem m	15,4	10,65
			kg/m	0,222	0,888
			Razem kg	3,4	9,5
			Ogółem kg	12,9	

ZESTAWIENIE STALI DLA DASZKA

Nr	Ø	Szt.	Dług.	St3SX	BSt500S	
				Ø 6	Ø 8	Ø 12
5	8	46	2,40		110,4	
6	6	5	4,58	22,9		
7	12	6	4,46			26,8
8	6	23	0,98	22,5		
			Razem m	45,4	110,4	26,8
			kg/m	0,222	0,395	0,888
			Razem kg	10,1	43,6	23,8
			Ogółem kg	77,5		

SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW JEST DŁUGOŚCIĄ RZECZYWISTĄ W OSI PRĘTA OKREŚLONA ZGODNIE Z PN-EN ISO 3766:2006, METODA B.

SCHEMAT DASZKA 1 : 50



PRZEKRÓJ III - III





BETON C20/25
STAL A-I, A-III N
OTUL. ZBR. 2 cm
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI W6
STOPIEŃ MROZOODPORNOŚCI F100
KLASA EKSPOZYCJI XC3
Wymagania dotyczące betonu wg:
PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2018-10
Klasa ekspozycji XC3
Maksymalne w/c: 0,60
Minimalna zawartość cementu: 280 kg/m3
Wykonawstwo i wykończenie zgodnie z normą:
PN-EN 13670:2011
Klasa wykonania: 3,
Klasa pielęgnacji: 3

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR K10

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów
ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole

Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY	
Adres obiektu:	Stary Paczków, działki nr 152/1, 152/3	
Obiekt:	Budynek remizy OSP	
Nazwa rys.	Nadproże N1, N2, daszek	
Projektant: specjalność nr uprawnień	inż. Czesław Kowalkowski konstrukcyjno-bud. 164/Op/81	podpis 02.05.2022
Projektant: specjalność nr uprawnień	dr inż. Wiktor Abramek konstrukcyjno - budowlana 182/88/Op	podpis 02.05.2022
Skala: 1:20	Numer rys. K12	Egz.