



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków

Tel:
(77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikipaczkow.pl
kontakt@zwikipaczkow.pl

Paczków, dnia 03.11.2021 r.

4035/905/11/2021

GMINA PACZKÓW
UL. RYNEK 1
48-370 PACZKÓW

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków i warunków przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości położonej w miejscowości Stary Paczków działka nr 152/1.

w odpowiedzi na wniosek Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuję:

1. Zapewniamy dostawę wody na cele socjalno – bytowe w ilości 1,0 m³/dobę.
2. Ścieki sanitarne z uwagi na brak kanalizacji odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Odbiór ścieków dowożonych za pośrednictwem pojazdu asenizacyjnego realizowany będzie po wcześniejszym zawarciu umowy na świadczenie powyższej usługi.
3. Określamy następujące warunki techniczne dotyczące projektu i wykonania przyłącza wodociągowego:
 - zaprojektować przyłącz wodociągowy z rur PE, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego spełniające warunki (rury PE PN 10 SDR 17 przeznaczone do transportu wody pitnej z atestami higienicznymi posiadające aprobatę I B D i M).
 - projektowany przyłącz wodociągowy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 mm PE (oznaczono kolor niebieski na załączonej mapie syt-wys. 1:500) za pomocą opaski przyłączeniowej
 - na całej długości przyłącz wodociągowy należy oznaczyć taśmą z wkładką metalową.
 - za pierwszą ścianą budynku wykonać podejście pod wodomierz główny z dwoma zaworami przelotowymi, zaworem antyskażeniowy i konsolą pod wodomierz.
 - przyłączy układać na podsypce piaskowej na głębokości zabezpieczającej przed zamarzaniem (minimum 1,3 m).
4. Zapewnienie dostawy wody, odbiór ścieków i warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej ważne są – dwa lata od daty ich wystawienia.
5. Odbiór przyłącza winien być dokonany zgodnie z postanowieniami przepisów prawa budowlanego, wyniki prób i odbiorów zostaną potwierdzane przez strony w protokółach.

Sporządził:
W. Olejnik

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek

wykonano powyżej 10.11.2021.
ZWIK Paczków