U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=15,2kW



Tablica TB-0/2



- Klasa izolacji ⧈
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 168
- Szerokość 604mm
- Wysokość 1144mm
- Głębokość 120mm
- Zamykana na klucz

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com

OBIEKT Budynek Administracyjny	PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU Modernizacja serwerowni wraz z instalacją strukturalną, dedykowaną instalacją elektryczną wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie	SPRAWDZIŁ br. elektryczna	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
RYSUNEK SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB-0/2		
INWESTOR	Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków	
LOKALIZACJA	Urząd Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków	
SKALA: ---	DATA: 01.2022	NR RYSUNKU: E-06/3