



PIWNICA

GSW istniejąca główna szyna wyrównania potencjałów

YKYzo 5x35 - zasilanie
z złącza ZK-W_POZ
HDGs 3x2,5 PH90 - sterowanie
przyciskiem "PWP"

Proj. ZK-W_POZ
Istn. ZK 800176

CZĘŚĆ PIWNIC NIEROZPOZNANA
PRZEMUROWANE I CZĘŚCIOWO ZAGRUZOWANE
PRZEJŚCIA

4

mat

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com

OBJEKT Budynek Administracyjny		PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU Modernizacja serwerowni wraz z instalacją strukturalną, dedykowaną instalacją elektryczną wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie		SPRAWDZIŁ br. elektryczna	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
RYSUNEK PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - RZUT PIWNIC			
INWESTOR	Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
LOKALIZACJA	Urząd Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
SKALA:	1:100	DATA: 01.2022	NR RYSUNKU: E-01_1