

Tablica TB-1/1


U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=14,4kW

istn. obwód ośw. podstawowego
(1 piętro)

istn. obwód ośw. podstawowego
(1 piętro)

Pi = 14,4 kW

Tablica TB-1/1



- Klasa izolacji ☐
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 168
- Szerokość 604mm
- Wysokość 1144mm
- Głębokość 120mm
- Zamykana na klucz

YDY2o 5x10 - zasilanie z TB-WLZ

WG IS 100/3 100A
3* Z-EL 230V
DEHNGuard® M TNS 275

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

1/300 gniazda wtyczkowe 230V - pom. WC

1/300 gniazda wtyczkowe 230V - pom. WC

1/200 gniazda wtyczkowe 230V - pom. 2.5

3/600 gniazda wtyczkowe 230V - pom. sekretariat

2/400 gniazda wtyczkowe 230V - pom. 2.6

2/400 gniazda wtyczkowe 230V - pom. 2.9

3/600 gniazda wtyczkowe 230V - pom. 2.1, 2.7

3/600 gniazda wtyczkowe 230V - pom. Burn.

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

3/600 gniazda wtyczkowe 230V - pom. 2.3, 2.5

3/600 gniazda wtyczkowe 230V - pom. sekret.


3/600 gniazda wtyczkowe 230V - pom. 2.1, 2.2

3/600 gniazda wtyczkowe 230V - pom. 2.8, 2.10

2/400 gniazda wtyczkowe 230V - pom. 2.7

3/600 gniazda wtyczkowe 230V - pom. burm.

cc

 FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszaniowa 60 kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com	OBIEKT Budynek Administracyjny		PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
	NAZWA PROJEKTU Modernizacja serwerowni wraz z instalacją strukturalną, dedykowaną instalacją elektryczną wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie		SPRAWDZIŁ br. elektryczna	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
	RYSUNEK SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TB-1/1			
	INWESTOR	Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
	LOKALIZACJA	Urząd Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
	SKALA:	---	DATA: 01.2022	NR RYSUNKU: E-06/4