

U=400/230V  
SZYBKE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-C-S  
Pi=14,4kW


Tablica TB-2/1

istn. obwód ośw. podstawowego  
( 2 piętro)

istn. obwód ośw. podstawowego  
(poddasze)

Pi = 14,4 kW

Tablica TB-3



- Klasa izolacji ☐
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 168
- Szerokość 604mm
- Wysokość 1144mm
- Głębokość 120mm
- Zamykana na klucz

<div><div><div>mat</div><div>FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA</div></div><div>44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com</div></div>	OBIEKT Budynek Administracyjny		PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
	NAZWA PROJEKTU Modernizacja serwerowni wraz z instalacją strukturalną, dedykowaną instalacją elektryczną wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie		SPRAWDZIŁ br. elektryczna	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
	RYSUNEK SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB-2/1			
	INWESTOR	Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
	LOKALIZACJA	Urząd Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
	SKALA:	---	DATA: 01.2022	NR RYSUNKU: E-06/5