



- Uwagi:
- Dotyczy włączeń przykanałków wpustów do studni rewerzyjnych w przypadku gdy wysokość włączenia nad dnem studni wynosi ponad 0,5m należy zastosować kaskadę zewnętrzzną.
  - Wszystkie wymiary, rzędne, odległości (w szczególności w odniesieniu do infrastruktury istniejącej) należy zweryfikować na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w niniejszym projekcie.
  - W przypadku kolizji wpustu ulicznego i studzienki DN500 z istniejącą infrastrukturą dopuszcza się przesunięcie studzienki DN500 wzduż trasy przykanałka w zakresie niezbędnym do rozwinięcia kolizji i zastosowanie wpustu krawężnikowego.

Jednostka projektowa		Zamawiający /Inwestor	
FALCOWSKA PROJEKTOWO FALCOWSKA <b>ŁOWICKI</b> ul. Różana 5/1 55-200 Oława		Gmina Paczków ul. Rynek 1 48-370 Paczków	
nazwa zadania		tytuł rysunku	
Przebudowa ulicy Stolecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie		Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej	
imię i nazwisko	specjalność	funkcja	nr uprawnień
mgr inż. Tomasz Kulakowski	sanitarna	projektant	131/006/15
branża		data	nr rysunku
sanitarna		XI 2021	02