



Wysokosprawny separator lamelowy

$Q_{nom} = 6 \text{ l/s}$

$Q_{max} = 60 \text{ l/s}$

Pojemność olejowa: min. 90 l

Pojemność części osadowej: min. 600 l

Jednostka projektowa			Zamawiający /Inwestor		
 ul. Różana 5/1 55-200 Oława			Gmina Paczków ul. Rynek 1 48-370 Paczków		
nazwa zadania			tytuł rysunku		
Przebudowa ulicy Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie			Przekrój konstrukcyjny studni separatora		
imie i nazwisko	specjalność	funkcja	nr uprawnień	podpis	
mgr inż. Tomasz Kułakowski	instalacyjna -sanitarna	projektant	131/DOŚ/15		
branża	data		skala	nr rysunku	
sanitarna	XI 2021		1:20	07	