


- Uwagi:
1. Instalacja oświetlenia ogólnego wieży:  
Zamontować oprawy oświetlenia ogólnego hermetyczne, żarówkowe E27/75W lub podobne. Oprawy zasilić przewodem YDYżo 3x2,5 w pionie głównym oraz YDYżo 3x1,5 na odczęściach do opraw. Rozgałęzienia wykonać w pionie w puszcze rozgałęźnej.
  2. Instalacja oświetlenia dekoracyjnego wieży:  
Zamontować oprawy oświetlenia akcentującego do oświetlania panoram (np. reflektorki halogenowe 50W 230V). Oprawy zasilić przewodem YDYżo 3x1,5.
  3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wieży:  
Zamontować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego o czasie podtrzymania 3h. Oprawy zasilić przewodem YDYżo 4x1,5.
- Dokładną lokalizację opraw oraz ich rodzaj uzgodnić z architektem.  
Wszystkie przewody wewnątrz wieży układać n/t w rurkach RL. Zastosować rurki wykonane z materiału w kolorze czarnym, lub pomalować rurki na czarno.



LEGENDA

- naświetlacz, soda 70W, np. Thorn Sonpdk LX7
- ⊗ oprawa ścienna IP44, E27, 75W
- ⊗⊘ reflektor halogenowy, 50W 230V
- └─┘ oprawa ośw. ewdk. Thorn Exel 8W 3NM

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA  
BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego  
wieży Baszty Wrocławskiej w Paczkowie

ośw. dekoracyjne:	YDYżo 3x1,5
ośw. klatka sch.:	YKYżo 3x2,5
ośw. ewakuacyjne:	YDYżo 4x1,5
ośw. iluminacja:	YKYżo 3x2,5

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego wieży Baszty Wrocławskiej w Paczkowie		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POZIOM +22,32		
E- Instalacje elektryczne		Skala 1:50
Rys. 7E		09/2009
Projektant:	mgr. inż. Elżbieta Dąbrowska	
	nr uprawnień: 501/88/UW	
Opracowanie:	mgr inż. Dariusz Kaszewski	
Sprawdzający	inż. Roman Jaworski	
nr uprawnień: 274/79/WBPP		