


- Uwagi:
1. Instalacja oświetlenia ogólnego wieży:
Zamontować oprawy oświetlenia ogólnego hermetyczne, żarówkowe E27/75W lub podobne. Oprawy zasilić przewodem YDYżo 3x2,5 w pionie głównym oraz YDYżo 3x1,5 na odcinkach do opraw. Rozgałęzienia wykonać w pionie w puszcze rozgałęźnej.
 2. Instalacja oświetlenia dekoracyjnego wieży:
Zamontować oprawy oświetlenia dekoracyjnego do oświetlania panoram (np. reflektorki halogenowe 50W 230V). Oprawy zasilić przewodem YDYżo 3x1,5.
 3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wieży:
Zamontować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego o czasie podtrzymania 3h. Oprawy zasilić przewodem YDYżo 4x1,5.

Dokładną lokalizację opraw oraz ich rodzaj uzgodnić z architektem.
Wszystkie przewody wewnątrz wieży układać n/t w rurkach RL. Zastosować rurki wykonane z materiału w kolorze czarnym, lub pomalować rurki na czarno.

LEGENDA

- naświetlacz, soda 70W, np. Thorn Sonpak LX7
- ⊗ oprawa ścienna IP44, E27, 75W
- ⊗ reflektor halogenowy, 50W 230V
- ⌈ A oprawa ośw. ewak. Thorn Exel 8W 3NM



| | |
|-------------------|-----------------|
| ośw. dekoracyjne: | YDYżo 3x1,5 |
| ośw. klatka sch.: | YKYżo 3x2,5 |
| ośw. ewakuacyjne: | YDYżo 4x1,5 |
| ośw. iluminacja: | YKYżo 3x2,5 |
| zasilanie COD: | HDGs 3x2,5 |
| przycisk PP: | YnTKSYekw 2x2x1 |

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
Projekt budowlany remontu konserwatorskiego
wieży Baszty Wrocławskiej w Poczkwowie

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POZIOM +2,82 | | Skala 1:50 | Rys. 2E |
| E-Instalacje elektryczne | | | 09/2009 |
| Projektant: | mgr. inż. Elżbieta Dąbrowska | | |
| | nr uprawnień: 501/88/UW | | |
| Opracowanie: | mgr inż. Dariusz Kaszewski | | |
| | | | |
| Sprawdzający | inż. Roman Jaworski | | |
| | nr uprawnień: 274/79/WBPP | | |