

UWAGA:

Mocowanie przewodów odprowadzających do masztu chorgiewki

Przewód odprowadzający  
Cu  $\varnothing$  7 mm

Zwód poziomy niski  
Cu  $\varnothing$  7 mm

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nysie  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I ROZDOWNICTWA  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. (0-77) 400000 15; fax - 085208

Przewód odprowadzający  
Cu  $\varnothing$  7 mm

przekładka bimet  
Fe/Cu

Przewód odprowadzający  
FeZn  $\varnothing$  8 mm

