

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż separatora koalescencyjnego EH0503D wraz z wykonaniem studni na działce nr 119/1 przy ul. Cisieckiej w Paczkowie oraz zakup i montaż separatora lamelowego wraz z osadnikiem na działce nr 332 przy ul. Młyńskiej w Paczkowie

Po zapoznaniu się z treścią zapytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż separatora koalescencyjnego EH0503D wraz z wykonaniem studni na działce nr 119/1 przy ul. Cisieckiej w Paczkowie oraz zakup i montaż separatora lamelowego wraz z osadnikiem na działce nr 332 przy ul. Młyńskiej w Paczkowie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

„Zamawiający przewidział do dostawy i montażu przez oferenta separator lamelowy wraz z osadnikiem typu PSW LAMELA 60/600 S i osadnik OS2000 o objętości 5,0 m³, czy jest możliwe zastąpienie w/w typu separatorem innego producenta spełniającym wszelkie wymogi oraz parametry techniczne (nawet Unijne) a zdecydowanie tańszego?”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie separatora innego producenta pod warunkiem:

1. wydania pisemnego oświadczenia producenta, że dany separator jest zabezpieczony przed przedostawaniem się zgromadzonych w nim substancji ropopochodnych do odpływu również w przypadku okresowego podtapiania,
2. separator powinien cechować się łatwością wyciągania wkładu lamelowego (z powierzchni terenu bez konieczności wypompowywania ścieków)
3. winien posiadać wydzielone trzy komory wlot, wylot i centralną komorę (dzięki niej ropopochodne odseparowane nie mają styczności z dopływem i odpływem co nie powoduje wtórnego porywania odseparowanych ropopochodnych).

Pytanie nr 2:

„Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Koszty inwentaryzacji geodezyjnej należy ująć w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 3:

„Jak należy wycenić w kosztorysie pkt. 4 przedmiaru (podane są dwie pozycje cennika)”.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Pozycja podana prawidłowo. Pozycja KNR 2-01 0322-05 pozycja podstawowa 0322-10, pozycja jako dodatek do 3m szerokości wypraski stalowych.

Z uwagi na to, iż uwzględnienie powyższych zmian w treści przygotowywanych ofert przetargowych wymaga dodatkowego nakładu pracy Zamawiający postanowił zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przedłużyć termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2009 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 12.