



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Paczków, dnia 27 stycznia 2017 r.

ZP.27.271.1-1.17

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi na terenie Gminy Paczków w miejscowości Wilamowa na działkach drogowych nr 233; 230 oraz 193, w zakresie od skrzyżowania z drogą powiatową nr P1641O do końca działki przy budynku nr 69 będącego na działce 97/4”.

Nr zamówienia ZP.27.271.1.17

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Planem zagospodarowania terenu, a przedmiarem robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. W przedmiarze robót nie uwzględniono robót związanych z wykonaniem wszystkich sieci. W dziale pierwszym przedmiaru nie ujęto do wykonania fi 400mm o długości 46mb, a w dziale drugim przyjęto błędnie do wykonania 46mb rurociągu zamiast 42,9mb+7,10mb tj. 50mb

Odpowiedź

Należy wycenić prace zgodnie z dokumentacją projektową zadania. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Planem zagospodarowania terenu, w którym odcinek D15-D16 ma długość 25mb, a na profilu podłużnym ten sam odcinek ma długość 20mb.

Odpowiedź

Należy przyjąć zgodnie z projektem zagospodarowania terenu D15-D16-25 m.

Pytanie nr 3

Na planie zagospodarowania terenu występuje odcinek kanalizacji do likwidacji, natomiast w zamieszczonym Przedmiarze robót brak jest robót związanych z ww. robotami. Prosimy o potwierdzenie, czy należy rozebrać istniejącą kanalizację. W przypadku konieczności wykonania powyższych prac prosimy o zamieszczenie odpowiedniego opisu robót i przedmiarów.

Odpowiedź

Należy uwzględnić w ofercie likwidację istniejącej kanalizacji deszczowej z rur żeliwnych fi 150mm na długości 50 m i głębokości 1m oraz jednej studzienki ściekowej murowanej wraz z kratką ściekową, wraz z wywozem i utylizacją.

Pytanie nr 4

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty dotyczące wykonania przebudowy rowu obejmujące jego zasypanie na odcinku 15m, jego pogłębienie na odcinku około 27 do 65m oraz wykonanie umocnień dna oraz skarp w postaci betonowych korytek ściekowych i betonowych płyt ażurowych na odcinku około 30,7m i poszerzenie na odcinku około 43m.

Odpowiedź

Prace należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy i nie trzeba załączać kosztorysów ofertowych do oferty

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka