

Paczków 09 stycznia 2018

ZP.27.271.18.17

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja

Pytanie:

Proszę o szczegółowe zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany, ewentualne określenie współczynnika przenikania ciepła U, czy ma być dla okien jak dla drzwi 1,3. Proszę o określenie.

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła dla okien został wyszczególniony w projekcie i wynosi 0,9 a dla drzwi 1,3.

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka

