



WR.ZUZ.4.4210.78.2023.TD

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie 3 przekroczeń kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki Biała Woda w km 3+286, 3+716, 4+326 przebiegającej w dz. nr 1512, obręb 0004 Kamienica gm. Paczków, powiat nyski (160707_5.0004.1512), metodą bezwykopową za pomocą przewiertów sterowanych, w rurze osłonowej, o parametrach:

1. Przekroczenie PPR 1 w km 3+286 rzeki:
 - Rura przewodowa PEHD SDR 17 Dz = 90 mm,
 - Długość całkowita przewiertu L = 35,93 m,
 - Najniższa rzędna dna rzeki 239,82 m n.p.m.,
 - Rzędna górnej krawędzi przewodu 237,87 m n.p.m.,
 - Minimalne przykrycie przewodu h = 1,95 m.
2. Przekroczenie PPR 2 w km 3+716 rzeki:
 - Rura przewodowa PEHD SDR 17 Dz = 90mm,
 - Długość całkowita przewiertu L = 35,79 m,
 - Najniższa rzędna dna rzeki 242,55 m n.p.m.,
 - Rzędna górnej krawędzi przewodu 240,53 m n.p.m.,
 - Minimalne przykrycie przewodu h = 2,02 m.
3. Przekroczenie PPR 3 w km 4+326 rzeki:
 - Rura przewodowa PEHD SDR 17 Dz = 63 mm,
 - Długość całkowita przewiertu L = 40,97 m,
 - Najniższa rzędna dna rzeki 247,85 m n.p.m.,
 - Rzędna górnej krawędzi przewodu 245,91 m n.p.m.,
 - Minimalne przykrycie przewodu h=1,94 m.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 1512, obręb 0004 Kamienica gm. Paczków, powiat nyski (160707_5.0004.1512).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy Paczków, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kamienica.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Byłoj
Waldemar Byłoj

Wywieszono miejscowość *Kamienica* data *11.05.2023*

Podpis *[Signature]*