

Paczków 04.03.2015 r

DT4026.14.2015

URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE
UL. RYNEK 1
48-370 PACZKÓW

dotyczy: zapewnienia dostawy wody dla potrzeb nowej części cmentarza komunalnego
projektowanego na dz.nr.1127/1 w Paczkowie ul.Wojska Polskiego.

Zapewniamy dostawę wody do projektowanej części cmentarza komunalnego w Paczkowie na
działce nr.1127/1 przy ul.Wojska Polskiego

Przyłącze wodociągowe wykonać z rury Pe ϕ 40 mm zakończone zaworami przelotowymi oraz
wodomierzem wielostrumieniowym ϕ 20 mm zainstalowanym w studzience wodomierzowej
wykonanej na terenie w/w działki.Studzienkę należy wyposażać w stopnie włazowe oraz
pokrywę.Za zestawem wodomierzowym należy zainstalować zawór antyskażeniowy.Przyłącz
wodociągowy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej ϕ 80 mm żel.ulożonej w pasie drogowym
ulicy Wojska Polskiego.Instalację układać na podsypce piaskowej na głębokości zabezpieczającej
przed zamarzaniem -min.1,4m.Wykonaną instalację wodociągową przed zasypaniem warstwą ziemi
należy zgłosić do uprawnionej jednostki geodezyjnej w celu dokonania pomiarów
powykonawczych i naniesienia ich na mapach geodezyjnych . Jeden egz.mapy dostarczyć do
naszego zakładu.

Z-ca DYREKTORA
dla Technicznych

Franciszek Gołąb