



KG - projektowany kocioł gazowy kondensacyjny
G 2,5 - projektowany gazomierz

- UWAGI :
- Ściany w kotłowni - E I 60
 - Stropy w kotłowni - R E I 60
 - Drzwi do kotłowni - E I 30
 - Podłoga z materiałów niepalnych
4. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy wykonać jako ppoż

- projektowana instalacja gazowa z rur stalowych spawanych
- stalowa rura ochronna
- przejście ppoż

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA " EKOTERM "			
48-300 Nysa, ul. ks. Kądziołki 2/1 , tel. 602 126 938 entterm@o2.pl			
Nazwa obiektu	Budynek użyteczności publicznej		
Inwestor	Gmina Paczków , Rynek 1 , 48-370 Paczków		
Lokalizacja	48-370 Paczków , ul. Daszyńskiego 11 , dz. nr 713/17		
Temat	Rzut przyziemia - instalacja gazu		
Projektant	mgr inż. Piotr Peregudowski upr. nr 333/DOŚ/13		
Opracował	mgr inż. Wojciech Szymura		
		1:50	S - 1