SCHEMAT ZASILANIA

UKŁAD SIECIOWY TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Obudowa licznika:
Tablica wnękowa licznikowa TL 3f

Obudowa tablicy:
Tablica wnękowa FAEL RWN 4x12

STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. (0-77) 408 [illegible] 15; fax 085208

TABLICA GŁÓWNA – TG



Moc zainstalowana [kW]	5,3				0,2	0,4	1,0	0,4	0,2	–	–		3,0	–	0,1
Moc szczytowa [kW]	2,6				0,2	0,4	1,0	0,4	0,2	–	–		0,3	–	0,1
Opis	Zasilanie			Ochronnik przeciwprzepięciowy	Oświetlenie, przejście	Oświetlenie, iluminacja	Oświetlenie, klatka schodowa	Oświetlenie, dekoracyjne	Oświetlenie, ewakuacyjne	Oświetlenie, REZERWA	Oświetlenie, REZERWA		Gniazdo 1f serwisowe w TG	Gniazdo 1f, REZERWA	Centrala oddymiania COD

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Uwagi:
W miejscu istniejącej tablicy zabudowac nową tablice główną TG wg. schematu zasilania. Do nowej tablicy przełożyć istniejący licznik. Osłony zabezpieczenia przedlicznikowego przystosować do plombowania.
W tablicy zamontowac nową szynę GSU do której przyłączyć wszystkie przewodzące instalacje wieży oraz szynę PEN. Szynę GSu bednarką FeZn 3x20 przyłączyć do instalacji uziemiającej.

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego wieży Baszty Wrocławskiej w Paczkowie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT ZASILANIA		Skala 1:50	Rys.12E
E- Instalacje elektryczne			09/2009
Projektant:	mgr. iż. Elżbieta Dąbrowska nr uprawnień: 501/88/UW		Podpis
			Podpis
Opracowanie:	mgr inż. Dariusz Kaszewski		Podpis
Sprawdzający	inż. Roman Jaworski nr uprawnień: 274/79/WBPP		Podpis