

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
48-370 Paczków, ul. Miraszewskiego 3
tel. 77 431 68 98
NIP 753-000-11-17, REGON 530571258

Paczków 11.12.2013 r

WIGRAF ARCHITEKTURA
WŁODZIMIERZ WICHER
48-370 PACZKÓW UL.DASZYŃSKIEGO 5/1

dotyczy: warunków odprowadzania wody opadowej, roztopowej i z opróżniania basenu do miejskiej kanalizacji burzowej w ul. Klonowa w Paczkowie z projektowanej przebudowy i modernizacji basenu miejskiego dz.nr. 1173 ul. Klonowa.

Wody roztopowe, opadowe z powierzchni dachowych i terenu basenu oraz z opróżnianego basenu należy odprowadzić do kolektora burzowego ϕ 400 mm/. Instalację wykonać z rur PCV 160. Układać ze spadkiem umożliwiającym swobodny odpływ odprowadzanych wód. Na wylocie instalacji z terenu basenu należy wykonać odстойnik do usuwania z odprowadznych wód piasku, liści, torebek foliowych.

Opracowany projekt instalacji należy przesłać na nasz adres w celu uzgodnienia. Wykonaną instalację przed zasypaniem warstwą ziemi należy zgłosić do uprawnionej jednostki geodezyjnej w celu dokonania pomiarów powykonawczych i naniesienia ich na mapach geodezyjnych. Jeden egz. mapy należy dostarczyć do naszego zakładu.

Z-ca DYREKTORA
działu Technicznych

Przemysław Gajda

Za zgodność z oryginałem

11.12.2013 WIGRAF
data podpis
mgr inż. arch. Włodzimierz Wicher
właściciel