

POPŁUCZYNY DO ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

OZNACZENIA:

- OPRAWA RASTROWA 4x18
- IP45 - OPRAWA RASTROWA 4x18 IP45
- OPRAWA RASTROWA 2X36W
- IP45 -OPRAWA RASTROWA 2X36W IP45
- -PLAFON ELGO YL-WOO0043-03 SELIA 226P
- PUNKT ŚWIETLNY ŚCIENNY
- O1-O4 -NUMER OBWODU OSWIETLENIOWEGO WG RYS. E2
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.	POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.0	Obsługa kasowa	Płytki ceramiczne	12,50m²
1.1	WC personelu	Płytki ceramiczne	3,37m²
1.2	WC męskie	Deski podłogowe	8,78m²
1.3	Przedsionek męski	Deski podłogowe	4,53m²
1.4	WC damskie	Deski podłogowe	8,78m²
1.5	Przedsionek damski	Deski podłogowe	4,53m²
1.6	Przebieralnia	Płytki ceramiczne	15,90m²
1.7	WC niepełnosprawni	Płytki ceramiczne	4,74m²
1.8	Przedsionek	Płytki ceramiczne	4,41m²
1.9	Chlorownia	Płytki ceramiczne	5,42m²
1.10	Korekta ph	Płytki ceramiczne	3,87m²
1.11	Pomieszczenie filtrów	Beton	69,66m²
		RAZEM	195,96m²
1.12	Strefa wejściowa	Płytki betonowe	30,80m²

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPiB.

Wykonawca ma obowiazek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BASENU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDOWY BUDYNKU SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNOLOGICZNĄ OCZYSZCZANIA WODY, ZBIORNIKA NA WODĘ, ZJEŻDŻALNI WODNEJ, WIATY REKREACYJNEJ, ZMIANY LOKALIZACJI I PARAMETRÓW ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO PACZKÓW, UL. JAGIELLOŃSKA 8, DZ. NR 1173,863		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA		BRANŻA ELEKTRYCZNA
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA	DATA 12.2013
PROJEKTANT (uprawnienia budowlane)	INŻ. PAWEŁ SCHMOLKE	103/ 87 / OP	SKALA RYS. 1:50 / NR RYS. E-3
PROJEKTANT (branża)	MGR INŻ. JÓZEF RADOMAŃSKI	265/87/OP	
OPRACOWAŁ	MRG.INŻ. GRZEGORZ BERNACKI	OPL/0895/OWOE/13	