

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Nysie

ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa
tel. faks 77 435 84 48
rg.nysa@gsgaz.pl

Włodzimierz Wicher
ul. Daszyńskiego 5/1
48-370 Paczków

Wasz znak:

Nasz znak: TR5/750/432 *10.V.2013*

Nysa, 20.12.2013

Dot.: uzgodnienia

Szanowny Panie,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rozdzielnia Gazu w Nysie niniejszym pismem uzgadnia projektowany przyłącz wodociągowy w Paczkowie ul. Jagiellońska dz. nr 1173, 850, 863 w zakresie kolizji z siecią gazową (dz. nr 863) z następującymi uwagami:

- należy zachować podstawowe odległości od istniejącej sieci gazowej zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. DZ.U.Nr. 97 z 2001r.
- skrzyżowanie z istniejącą siecią gazową należy dostosować w całości do wymagań PN 91/M/34501.
- w trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych wykonawca powinien zwrócić uwagę na zachowanie minimalnej głębokości przykrycia sieci gazowej, wynoszącej w tym przypadku min 80 cm., prawidłowe posadowienie skrzynek ulicznych, zamontowanych na armaturze gazowej oraz istniejące oznakowanie sieci gazowej.
- potwierdzamy przebieg sieci gazowej wrysowanej na planach kolorem żółtym
- przed rozpoczęciem prac, należy zlokalizować miejsca kolizji z siecią gazową za pomocą wykopów sondażowych wykonanych ręcznie
- w przypadku utwardzenia nawierzchni nad naszą siecią gazową, nawierzchnię wykonać należy z elementów rozbieganych /polbruk/
- za prawidłowe rozwiązanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne wykonawcy
- wykonawca zleci pisemnie Rozdzielni Gazu w Nysie ul. Towarowa 5 odbiór wykonanych miejsc kolizyjnych
- w pobliżu sieci gazowej nie należy używać sprzętu mechanicznego
- **wszelkie koszty naprawy związane z naruszeniem lub uszkodzeniem sieci gazowej/gazociągi, przyłącza/ pokrywa inwestor.**
- odpis niniejszego pisma proszę dołączyć do opracowań projektowych

Z poważaniem

Kierownik
Rozdzielni Gazu w Nysie
Edward Juskiewicz

Za zgodność z oryginałem

20.12.2013, **WIGRAF**
data podpis

mgr inż. arch. Włodzimierz Wicher
właściciel