

a) warunki przyłączenia: RD3/8/101/2008 z dnia 20-03-2008r.

b) uzgodnienie projektu technicznego: .....

VII. Okres wykonania robót:

2008r.

VIII. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

a) opracowana przez: **Paweł Schmolke**

b) uzgodniona przez: **Rejon Dystrybucji Paczków**

c) lokalizacja ogólna: .....

d) dokumentacja prawna: .....

e) zmiany w dokumentacji: .....

f) dokumentacja powykonawcza techniczno-kosztorysowa: .....

g) kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez inwestora dnia: .....

IX. Odbiory poprzedzające i próby techniczne:

Protokół z odbioru robót zanikających, protokół z pomiarów rezystancji uziemień, protokół z pomiarów kabla niskiego napięcia,

..... **DOMICA KABEL I UZIEMIENIA - 10.12.2008** .....

X. Dostrzeżone braki i usterki:

1. **DOSTRZEŻONE KABELA GEODAZJĄ -** .....

**DO DN. 15.08.08r.**

2. **ZAKONTOWAC ZAMEK M.K. - DO DN. 4.08.08r.** .....

XI. Zastrzeżenia komisji: .....

XII. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej zostały spełnione: **tak - nie**

XIII. Opinia ogólna odnośnie wykonawstwa: **DO RZĄ** .....

XIV. Granica eksploatacji urządzeń: **Zaciski odpływowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy. Urządzenia w całości przechodzą na majątek i do eksploatacji EnergiaPro GRUPA TAURON S.A O/Opole RD3/8 Paczków.**

XV. Wniosek komisji:

**Komisja stawia wniosek o przyjęcie robót i przekazania urządzeń wymienionych w pkt. III protokołu do eksploatacji EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Opolu po usunięciu usterek limitujących z pkt. X.**

Podpisy przedstawicieli:

1. ....  
2. ....  
3. ....

Podpisy komisji:

1. ....  
2. ....  
3. ....

Za zgodność z oryginałem

**19.12.2008**

data podpis

.....  
.....  
.....

XVI. Usunięcie usterek limitujących i załączenie urządzeń sprawdził - Imię i Nazwisko

**SILWESZTER ŁACZYŃSKI** Dnia **04.11.2008** podpis **.....**

Paczków, dnia **4.11.2008**

Wniosek komisji zatwierdzam: