



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Paczków 20 lipca 2017

ZP.27.271.7.17

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie – adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu „Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia”, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego *Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój*”

Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy nawierzchnie z kostki 14x14x28 (ilość 2564,280m²) oraz obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej granitowej 14x14 do 28 cm (404,730m²) - zaprojektowane są jako suro-lupane czy jako cięte (góra i dół cięte boki surowo-lupane czy wszystkie boki cięte)?

Odpowiedź:

Nawierzchnie (2564.28m²) - boki lupane, dół i góra cięte - obramowania jezdni i chodników w ilości 404.73m² wszystkie boki cięte

Pytanie:

Śmietnik podziemny z komorą.

„Wykonanie wypełnienia pokrywy – płyty kamienne granitowe gr. 3 cm wraz z wykonaniem dylatacji po obwodzie komory. Ogółem: 10,081”

Płyty gr. 3 cm nie są zwymiarowane prosimy o podanie wymiarów.

Odpowiedź:

Płyty granitowe 100x50, analogicznie jak na otaczającej nawierzchni

Z up. BURMISTRZA
mgr Iwona Cymara
Sekretarz Gminy