



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Paczków 21 lutego 2018

ZP.27.271.9.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Paczkowie – budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla oczyszczalni ścieków w Paczkowie.

Pytanie:

Czy przepompownie ścieków sanitarnych PS należy przystosować oraz wpiąć do istniejącego systemu monitoringu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie?

Odpowiedź:

Nowo budowana przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma być wpięta w systemy wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, które są zainstalowane i funkcjonują w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Jolanta Rolka