



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Paczków 23 stycznia 2019

ZP.27.271.3.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków**” (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0213/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.

Pytanie:

Proszę o wskazanie który z dwóch rysunków pompowni jest prawidłowy. Oba mają nazwę PR-01.pdf. Różnią się one parametrami pomp, które są na nich wskazane (np. moc silnika 22kW lub 2-2,4kW). Tylko rysunek **PR-01 - pompownia 2-2,4kW.pdf** znajduje odzwierciedlenie w opisie zamieszczonym w pliku **PW Paczków.doc** na stronie nr 12.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że wiążącym opisem pompowni jest opis umieszczony na stronie nr 12 w pliku PW Paczków.doc.

Rysunek PR-01 pdf określający parametry pomp na poziomie $Q_{\max} = 5,5-11,0 \text{ dm}^3$; moc silnika $N = 22\text{kW}$ jest rysunkiem nieprawidłowym i niespójnym z zapisami w projektach.


BURMISTRZ
mgr Artur Rolka

