



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Paczków 25 stycznia 2019

ZP.27.271.3.2019

### Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”** (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0213/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z Tauron dotyczące linii kablowej zasilającej przepompownię ścieków oraz warunki przyłączeniowe, ponieważ opublikowane stronie Zamawiającego utraciły ważność (ważne 2 lata)? Wnosimy o publikację na stronie Zamawiającego aktualnych warunków.

**Odpowiedź:**

Na chwilę obecną Zamawiający uaktualnia uzgodnienia (warunki) z Tauron dotyczące linii kablowej zasilającej przepompownię ścieków. Zakres wyceny robót zasilania przepompowni określa przedmiar.

**Pytanie:**

W jakim zakresie należy przewidzieć w wycenie budowę przyłączy na posesjach prywatnych: zakończone na studni przy budynku i zakorkowane, czy wykonanie przyłączy wraz z przełączeniem budynków do nowo wybudowanej sieci?

**Odpowiedź:**

Wykonawcy winni dokonać wyceny przyłączy na posesjach prywatnych wraz z przełączeniem posesji do nowo wybudowanej sieci.

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania zamiast włazów z uszczelką zamontowaną mechanicznie w pokrywie włazy z wkładką elastyczną osadzoną w korpusie włazu, w obu przypadkach będą to włazy żeliwno – betonowe o wskazanej w dokumentacji wytrzymałości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie włazów żeliwno betonowych w klasie D400 z wkładką tłumiącą w pokrywie, wkładka (uszczelka) wprasowana w pokrywę nie klejona

BURMISTRZ  
  
mgr Artur Rolka