



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Paczków 30 stycznia 2019

ZP.27.271.3.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”** (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0213/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.


Pytanie:

Czy projektową przepompownię ścieków sanitarnych należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu bumerang w ZWIK w Paczkowie.

Odpowiedź:

Nowo budowana przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma być wpięta w systemy wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, które są zainstalowane i funkcjonują w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka

