



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Paczków 31 stycznia 2019

ZP.27.271.3.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”** (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0213/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.

Pytanie:

Jakiego rodzaju zwieńczenie studni należy uwzględnić ofercie dla kalkulacji studni śr. 425: stożki betonowe z pokrywą betonową czy teleskop z włazem żeliwnym, jeśli teleskop to wnosimy o uściślenie czy ma być to teleskop śr. 400 czy śr. 315 łączony manszetą redukcyjną 425/315 z rurą trzonową?

Odpowiedź:

Zamawiający poleca uwzględnić w ofercie - jako zwieńczenie studni PCV śr 425 - teleskop żeliwny w klasie D400, średnicy 315 łączony manszetą redukcyjną 425/315.

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka

